

Presseinformation

Kraftwerk Brunsbüttel: Heiß gelaufenes Lager an einem Abluftventilator

Im Kernkraftwerk Brunsbüttel (KKB), das zurzeit abgebaut wird, ist ein Ventilator für den Kontrollbereich wegen eines Lagerschadens ausgefallen. Im Lager des Ventilators entstanden Flammen, die mit zwei Stößen aus einem Handfeuerlöscher gelöscht wurden. Die Störung wurde sofort durch zwei Brandmelder erkannt und durch eine Meldung aus dem System, verbunden mit einer automatischen Zuschaltung eines Reserveaggregats. Andere Einrichtungen waren durch die Störung nicht betroffen. Für diesen Teil der Lüftungsanlage standen zwei weitere Aggregate als Ersatz zur Verfügung. Zurzeit wird der beschädigte Ventilator instandgesetzt.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde heute, 31. März 2022, als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

