

Presseinformation

Kraftwerk Brunsbüttel: Baugruppen in Meldeanlage ausgetauscht

Im Kernkraftwerk Brunsbüttel (KKB), das zurzeit abgebaut wird, wurde bei einer Wiederkehrenden Prüfung der Objektsicherungstechnik eine fehlerhafte Meldeanzeige festgestellt. Bei Arbeiten zur Klärung dieser Störung kam es zum Ausfall eines Teils der Meldeanlage. Der Fehler wurde durch den Austausch mehrerer Baugruppen behoben, alle nachgeordneten Baugruppen wurden zusätzlich überprüft.

Während der Einschränkungen wurden Ersatzmaßnahmen angewiesen. Die Störung hatte keine Auswirkungen auf sicherheitstechnisch wichtige Einrichtungen. Die weitere Klärung des Fehlers in Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Meldeanlage dauert an.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde am 14. Juni 2022 als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

