

# Presseinformation

## Kraftwerk Brunsbüttel: Nebenkühlwasserleitung abgedichtet

Im Kernkraftwerk Brunsbüttel (KKB), das zurzeit abgebaut wird, wurde bei einem regelmäßigen Anlagenrundgang eine Kleinleckage an einer Nebenkühlwasserleitung festgestellt. Durch die Leitung fließt ausschließlich Elbwasser. Die schadhafte Stelle wurde umgehend mit einer Doppelschelle abgedichtet. Die Instandsetzung wird vorbereitet.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde gestern, 2. Februar 2023, fristgerecht als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, [barbara.meyer-bukow@vattenfall.de](mailto:barbara.meyer-bukow@vattenfall.de)  
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,  
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

