

Presseinformation

Kraftwerk Brunsbüttel: Baugruppe ausgetauscht

Im Kernkraftwerk Brunsbüttel (KKB), das zurzeit abgebaut wird, ist eine Baugruppe der elektronischen Steuerung ausgefallen, die eine Pumpe steuert, mit der die Luft für die Überwachung der Kaminabluft in einen Sammler geführt wird. Diese wurde ebenso wie eine nachgeschaltete Baugruppe ausgetauscht.

Zur Abgabeüberwachung werden laufend Proben der Abluft genommen und gemessen. Der Ausfall der Baugruppe war nur kurzzeitig, so dass die Auswirkungen auf das Sammeln der Luftproben gering waren. Andere Einrichtungen der Raum- und Abgabeüberwachung zeigten keine radiologisch relevanten Besonderheiten. Die ausgetauschte Baugruppe wird untersucht.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde am 18. Juli 2023 fristgerecht als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

