

Presseinformation

Kraftwerk Brunsbüttel: Ventile am Dieselaggregat repariert

Im Kernkraftwerk Brunsbüttel (KKB), das zurzeit abgebaut wird, ist bei einem Kontrollgang nach einer wiederkehrenden Prüfung (WKP) eine Leckage im Schmierölkreislauf des Dieselaggregats im Bereich von Ventilen festgestellt worden. Die betroffenen Ventile wurden repariert. Während der Untersuchung war das Aggregat vorübergehend nicht verfügbar.

Das KKB verfügt über zwei Netzanbindungen, die beide verfügbar sind. Das Dieselaggregat dient neben Batterieanlagen im Wesentlichen der Versorgung von Überwachungseinrichtungen für den Fall, dass beide Netzversorgungen ausfallen. Eine Versorgung aktiver Kühlsysteme ist wegen der Kernrennstofffreiheit der Anlage nicht mehr erforderlich.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde am 27. August 2024 fristgerecht als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

