

Information zu einem Meldepflichtigen Ereignis

Abbau eines nicht stillgesetzten Rohrleitungsstücks

Im stillgelegten Kernkraftwerk Brunsbüttel wurde im Rahmen von Abbauarbeiten am Donnerstag, den 07.05.2026, ein Rohrleitungsstück demontiert, welches noch einem Restbetriebssystem zugeordnet ist. Der betroffene Rohrleitungsbereich war zu dem Zeitpunkt entleert und außer Betrieb. Die dazugehörigen Arbeiten wurden sofort eingestellt und der Systembereich freigeschaltet.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde am 12.05.2026 als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Aktuelle Informationen zum Stand der Rückbaumaßnahmen am stillgelegten Kernkraftwerk Brunsbüttel finden Sie unter <https://perspektive-brunsbuettel.de/>.

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:

Lutz Wiese lutz.wiese@vattenfall.de

Vattenfall GmbH, Pressesprecher
Telefon +49 173 62 63 882

